

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Пермскому краю  
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а, тел. 8 (342) 258-40-02  
11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району  
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 23, тел. 6-00-91**

**Предписание № 37/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28  
«Лесная сказка»

Во исполнение распоряжения начальника 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю Ашихмина А.В. № 37 от 05 апреля 2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин по 11 ч 00 мин «29» апреля 2021 года, с 10 ч 00 мин по 11 ч 00 мин «30» апреля 2021 года проведена плановая, выездная проверка здания, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 41/1, заместителем начальника 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району Киселевым Андреем Александровичем совместно с заведующим Дылдиной Валентиной Вильгусовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранени я нарушения обязательн ых требовани й пожарной безопасно сти	Отметка (подпись) о выполнени и (указывает ся только выполнени е)
1	2	3	4	5
1.	При применении 3-го типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) в здании дошкольного учреждения не предусмотрено оповещение только работников учреждения при помощи специального текста оповещения. Такой	табл. 2: п. 1 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	

	текст не должен содержать слов, способных вызвать панику.			
2.	Соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности.	п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
3.	Двери в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение сыпучего цеха категории по пожарной опасности В2 от коридора, не соответствуют противопожарным дверям 2-го типа.	ч. 1 ст. 6, ч. 2, 3 ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.2 СП 4.13130 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	01.06.2022	
4.	Трубопровод совмещенного внутреннего противопожарного водопровода в подвале на вводе не закреплен надежно к конструкциям здания посредством держателей (нормализованных опор, кронштейнов, хомутов, подвесок и т.п.).	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14.1.8 СП 10.13130 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

Чайковского городского округа и

Еловского муниципального района

Пермского края по пожарному надзору

Киселев А.А.



(подпись)

«30» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«15» 07 2021 г.

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 400-99-99,  
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)258-40-02.